

Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat

Teknltk 08.12.2022 § 111
20/00.01.01/2022

Valmistelija ja esittelijä
tekninen johtaja Janne Tanskanen
puh. 050 571 4436
janne.tanskanen@parikkala.fi

1. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 29.11.2022 Särkisalmen jätevedenpuhdistamo: Puhdistamolle tulevasta ja sieltä lähtevästä jätevedestä kerättiin 15.-16.11.2022 vuorokauden kokoomanäytteet automaattisilla näytteenottimilla. Lisäksi MBR-reaktoreista otettiin kerta-äytteet.
15.-16.11.2022 laitokselle tuleva vesi oli laadultaan kiintoaineen osalta poikkeuksellisen vahvaa, kokonaisfosforin ja kemiallisen hapenkulutuksen osalta vahvaa sekä biologisen hapenkulutuksen ja kokonaistypen osalta normaalia asumajätevettä. Jätevesimäärä oli 561 m³/d.
Lähtevän veden jäännöspitoisuudet alittivat ja puhdistustehot saavuttivat jaksolle asetetut puhdistusvaatimukset. Kokonaistypen jäännöspitoisuus ylitti asetetun raja-arvon, mutta ilmastuslaitaiden veden lämpötilat olivat tarkkailuhetkellä alle 12 °C (ilmastus I 11,3 °C ja ilmastus II 11,2 °C).
Valtioneuvoston asetuksen (888/2006) näytekohdaiset puhdistusvaatimukset saavutettiin.
Edeltäviin havaintoihin (6 edellistä näytteenotokertaa) verrattuna laitokselta lähtevän veden bakteerien määrä ja ammoniumtyypen pitoisuus olivat alhaisia.
2. Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy 21.11.2022: Parikkalan Saharannan pohjavesitarkkailu lokakuussa 2022
3. Imatran seudun ympäristötoimi: Terveystieteiden tutkimuskeskuksen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 17.11.2022, Heralammen vedenottamo
4. Imatran seudun ympäristötoimi: Terveystieteiden tutkimuskeskuksen valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 17.11.2022, Parikkalan-Saaren vedenjakelualue

Päätösehdotus Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös Hyväksyttiin.