

Teknisen lautakunnan ilmoitusasiat

Teknltk 01.10.2024 § 98
2/00.01.01/2023

Valmistelija ja esittelijä
tekninen johtaja Mikko Kupiainen
puh. 050 571 4436
mikko.kupiainen@parikkala.fi

1. Savo-Karjalan Ympäristötutkimus 26.9.2024: Testausselesteet, talousvesitutkimus vesitorni
2. Ramboll 17.9.2024 Parikkalan jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu elokuu 2024:
Tulevan veden näyte oli kaikilta osin normaalia asumisjätevettä. Tällä tarkkailukerralla puhdistamon toiminta saavutti kaikki ympäristöluvan puolivuosiskestarvoina tarkasteltavat puhdistusvaatimukset. Ammoniumtyypen vuosikeskiarvona tarkasteltava lähtevän veden pitoisuusvaatimus täyttyi. Nitrifikaatioaste oli täydellistä, laskennallisesti 100 %.
Tarkkailukerralla otettiin myös neljän päivän, 19.–22.8.2024, kokoomanäyte kuivatusta lietteestä, josta määritettiin metallipitoisuudet. Lietteen metallipitoisuudet alittivat MMM:n asetuksen (24/11) lietteiden haitallisten aineiden enimmäispitoisuudet.

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.