

Sakokaivo- ja umpikaivolietteiden vastaanottoaseman uusiminen

Teknltk 13.11.2025 § 77
24/02.08.00/2025

Valmistelija:

Teknisen toimen osastopäällikkö Pauli Parkkima

puh 040 653 1513

pauli.parkkima@parikkala.fi

Nykyinen sakokaivo- ja umpikaivolietteiden vastaanottoasema on teknisen käyttöikänsä päässä, ja sen korvaaminen uudella asemalla sisältyy hyväksyttyyn investointiohjelmaan.

Uudistettavan aseman suunnittelussa on tarkoitus hyödyntää nykyaikaista tekniikkaa, jolla voidaan tehostaa lietteen esikäsittelyä ennen sen siirtämistä jätevedenpuhdistamon prosessiin. Esikäsittelyn tehostamisella pyritään vähentämään lietteiden aiheuttamaa kuormitusta ja häiriöitä puhdistusprosessissa sekä parantamaan vastaanoton toimintavarmuutta ja ympäristöturvallisuutta.

Tarjoukset esitellään lautakunnalle kokouksessa.

Yritysvaikutusten arviointi: ei tarpeen

Esittelijä: Teknisen toimen osastopäällikkö Parkkima Pauli

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Parikkalan jätevedenpuhdistamon sako- ja umpikaivolietteiden esikäsittelylaitteiston hankinnan toteutettavaksi suoramankintana Huber Technology Nordic Ab:lta. Hankinta käsittää RotaShield 0.5 -rumpusiivilän sekä WAP 4 -välppäjätteen pesu- ja kuivauslaitteen toimituksen, asennuksen, ohjauskeskuksen, käyttöönoton, koulutuksen ja rahdit. Hankinnan arvo alittaa erityisalojen hankintalain (1398/2016) mukaisen EU-kynnysarvon (5,186 M€). Lautakunta valtuuttaa teknisen toimen tekemään tarvittavat sopimukset Huber Technology Nordic Ab:n kanssa ja huolehtimaan hankinnan toteutuksesta.

Päätös

Hyväksytty