

Parikkalan hyvinvointiaseman ilmanvaihto järjestelmän kuitukorjausten hankinta

Parikkalan hyvinvointiasemalla on suoritettu ilmanvaihtojärjestelmien kuntokartoitus loppuvuodesta 2025. Kartoituksessa on todettu, järjestelmässä avoimaisia villapintoja, jotka toimivat kuitulähteinä ja päästävät huoneilmaan mineraalivilla kuituja.

Tekninen lautakunta on varannut vuoden 2026 investointiohjelman määrärahat hyvinvointiaseman peruskorjaukseen/uuden suunnitteluun. Tekninen lautakunta on varannut ja kohdentanut tästä määrärahasta kuitukorjauksiin 25 000€ (Teknlk 17.12.2025 §98).

Päätöksen peruste

Parikkalan kunnan hallintosääntö 1.6.2025 29§ Teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden tehtävät ja toimivalta. Kunnanrakennusmestari päättää talousarviomäärärahojen puitteissa niiden hankkeiden ja hankintojen toteutuksesta, joiden kustannusarvio on alle kaksikymmentätuhatta (20 000) euroa.

Päätös

Päätän tilata Parikkalan hyvinvointiaseman ilmanvaihtojärjestelmän kuitukorjaustyöt IV-Huolto Kärhä Oy:ltä heidän tarjouksensa mukaisesti kokonaishintaan 6 770€ sis alv 25,5%. Tarjous sisältää tarvittavat materiaalit ja työt. Ilmanvaihdon kuitukorjausten laajuus Parikkalan hyvinvointiaseman E - ja D-siivet jotka ovat IV-järjestelmien TF21 ja TF22 palvelualueella.

Jyrki Lipsanen
Kunnanrakennusmestari

Lisätietoja

Jyrki Lipsanen
050 5678791 jyrki.lipsanen@parikkala.fi

Jakelu

IV-Huolto Kärhä Oy
Teknisen toimen osastopäällikkö
Teknisen lautakunnan puheenjohtaja

Tämä päätös on sähköisesti allekirjoitettu.